

污染防治设施运行管理信息

设施名称：	污水处理设施	处理废物种类：	废水
建成时间：	2004年	折旧年限：	20年
建设投资：	474（万元）	设计处理量：	170吨/日
年运行费：	60（万元）	实际处理量：	80-100吨/日
年耗电量：	32万（千瓦时）	运行天数：	270（天/年）
监测频率：	COD、氨氮等（次/6h）	设施运行效果：	达标排放

设施名称：	废气处理设施	处理废物种类：	二氧化硫、氮氧化物、烟尘
建成时间：	2004 年 12 月	折旧年限：	20年
建设投资：	165（万元）	设计处理量：	40万立方米/小时
年运行费：	65（万元）	实际处理量：	38万立方米/小时
年耗电量：	85万（千瓦时）	运行天数：	270（天/年）
监测频率：	有机废气（次/月） 其它废气（次/年）	设施运行效果：	达标排放